



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

МБОУ «Дубровская СОШ»
Директору: Байдиной Ирине Анатольевне
Юридический адрес: 618106, Пермский край,
Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, 23

с. Дуброво

26 января 2018 г.

Оханский р-н

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-101-02

На основании Положения «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, и распоряжения № 41-рп от 11 января 2018 г. Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

Мной, государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кониным Андреем Анатольевичем в период с 22 по 26 января 2018 года в присутствии директора МБОУ «Дубровская СОШ» - Байдиной Ирины Анатольевны,

проведена проверка по вопросу: соблюдения обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а так же предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области электроэнергетики.

При обследовании рассмотрена соответствующая отчетная техническая документация, выявлены нарушения «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России 24.03.2003 № 115, зарегистрированных Минюстом России 02.04.2003 № 4358:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Проверка знаний ПТЭ ТЭУ у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок отсутствует.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.3.14., 2.3.15., 2.3.20., 2.3.8.1.	30.03.2018
2.	Учет тепловых энергоустановок, в соответствии с требованиями	Правила технической эксплуатации тепловых	30.03.2018

	«Правил ТЭ ТЭУ», не ведется.	энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 1.5., прил. № 1	
3.	Перечень оперативной документации, необходимых инструкций, схем не представлен.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.2., прил. 4	30.03.2018
4.	Средства измерения (манометры) в 2017 году не поверялись.	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°C) п. 5.4.12.	30.03.2018
5.	Арматура ИТП, котельной не пронумерована, не имеет надписей, определяющих ее назначение.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.2.9.	30.03.2018
6.	Оперативные схемы ТЭУ (ИТП, котельной) не вывешены на видном месте в помещениях котельных.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.8.3.	30.03.2018
7.	Паспорта ИТП не представлены.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 9.1.5., прил. 6	30.03.2018
8.	На трубопроводах ИТП отсутствуют стрелки, указывающие направление движения теплоносителя.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 5.2.9.	30.03.2018
9.	Допуск в эксплуатацию котельной структурного подразделения Осиновский детский сад «Ручеек» органами госэнергонадзора не осуществлялся.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (ПТЭ ТЭУ) п. 2.4.2.	30.03.2018

Выводы: В результате проведенного обследования установлено, что ИТП, котельная находятся в удовлетворительном состоянии. Оперативная документация представлена не в полном объеме. Руководству принять меры по устранению выявленных нарушений требований закона и правил, особое внимание уделить обучению ответственного лица за ИС и БЭ, допуску в эксплуатацию котельной структурного подразделения Осиновский детский сад «Ручеек» органами госэнергонадзора. В дальнейшем обеспечить должный контроль за эксплуатацией энергетического оборудования.

Принятые меры: проведено совещание с руководством предприятия, выдано предписание.

О выполнении пункта предписания сообщить не позднее **30.03.2018** в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального представителя, его уполномоченного представителя)

Предписание составил(и):
государственный
инспектор межрегионального
отдела государственного
энергетического надзора _____

(штамп, подпись, фамилия, имя, отчество)

Конин Андрей Анатольевич

План мероприятий по устранению выявленных нарушений предоставить к 30 января 2018 года.

Ознакомлен: Бач директор МБОУ «Дубровская СОШ» - Байдина И. А.
v _____

Невыполнение предписания влечет применение санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

директор МБОУ «Дубровская СОШ»

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального представителя, его уполномоченного представителя)

v Бач Байдина Ирина Анатольевна

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)