

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Пермскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**отделение надзорной деятельности по Оханскому МР 21 ОНД ГУ МЧС России по Пермскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

г. Оханск ул. Винокурова 21 б, тел. 34 279 3-25-51, E-mail: kinev.ee@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дубровская средняя общеобразовательная школа»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Дорофеев А.Н.* 21 ОНД ГУ МЧС России по Пермскому краю № 10  
(наименование органа ГПН)

от « 25 » марта 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » апреля 2014 г. по 15 ч 00 мин. « 17 » апреля 2014 г.

проведена проверка

*Начальник ОНД по Оханскому МР Кинёв Евгений Евгеньевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

**МБОУ «ДУБРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

*Оханский район с.Дуброво, ул. Школьная 23, д.Осиновка ул.Бессонова,10*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директор Чазова Г.П.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Фе-	Срок устранения нарушения требования по-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
---------------	---	--	--	--

	го места выявленного нарушения	дерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	жарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1 ✓	Система оповещения и управления эвакуацией в здании школы функционирует, при отключении электроэнергии в здании, менее времени необходимого для эвакуации людей из здания. (Дубровская СОШ)	НПБ 104-03 п.3.9	15.07.2014	
2 ✓	Ограждающие конструкции на кровле здания находятся в неисправном состоянии (Дубровская СОШ)	Правила противопожарного режима в РФ п.24	15.07.2015	
3 ✓	В кладовой кабинета организатора на 3-м этаже на лампе отсутствует стеклянный плафон, предусмотренный конструкцией светильника. (Дубровская СОШ)	Правила противопожарного режима в РФ п.42	15.07.2014	
4 ✓	В кладовой кабинета организатора на 3-м этаже при хранении горючих материалов отсутствует дверь в противопожарном исполнении. (Дубровская СОШ)	СНиП 21-01-97* п.7.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.82	15.07.2014	
5 ✓	В помещении библиотеки на стене не закреплена электропроводка от распределительной коробки к выключателю. (Дубровская СОШ)	Правила противопожарного режима в РФ п.42	15.07.2014	
6 ✓	В помещении кладовой в спортзале на стене не закреплена электропроводка от распределительной коробки к выключателю. (Дубровская СОШ)	Правила противопожарного режима в РФ п.42	15.07.2014	
7 ✓	В помещениях подвала на лампах отсутствуют стеклянные плафоны, предусмотренные конструкцией светильников. (Дубровская СОШ)	Правила противопожарного режима в РФ п.42	15.07.2014	
8 ✓	В кладовой между спортивным залом и столовой при хранении горючих материалов отсутствуют двери в противопожарном исполнении	СНиП 21-01-97* п.7.4, СНиП 2.08.02-89* п.1.82	15.07.2014	

	нии. (Дубровская СОШ)			
9 ✓	В помещении на 3-м этаже, где производится хранение книг, часть перегородки выполнена деревянной (Дубровская СОШ)	СНиП 21-01-97* п.7.4	15.07.2014	
10 ✓	Световые указатели "Выход" СОУЭ над запасными эвакуационными выходами со 2-го этажа при срабатывании автоматической пожарной сигнализации не функционируют (не горят) (детский сад с.Дуброво)	НПБ 104-03 п.3.13	15.07.2014	
11 ✓	Система оповещения и управления эвакуацией не функционирует при отключении общего электроснабжения здания. (детский сад с.Дуброво)	НПБ 104-03 п.3.9, 3.26, СП 6.13130.2009 п.4.3	15.07.2014	
12 ✓	Высота в свету запасных эвакуационных выходов со 2-го этажа на лестницы составляет 1,69 метра (детский сад с.Дуброво)	Правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-*01-97* п.6.16	15.07.2015	
✓ 13	Ступени и настилы площадок наружных металлических эвакуационных лестниц выполнены из металлической арматуры (необходимо настилы выполнять сплошными из рифленой стали, ступени из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали) (детский сад с.Дуброво)	Правила противопожарного режима в РФ п.33, ГОСТ 53254-2009 п.4.6	15.07.2015	
14 ✓	Высота в свету эвакуационных выходов составляет 1,75 метра (детский сад д.Осиновка)	Правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-*01-97* п.6.16	15.07.2015	
15 ✓	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (котельная)	СНиП 21-01-97* п.7.1, 7.2	15.07.2014	
16 ✓	К зданию 3 степени огнестойкости пристроен влптную деревянный пристрой (котельная)	СНиП 21-01-97* п.5.18* табл.4*	15.07.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июля 2014 г.

(квартал, месяц).

Начальник ОНД по Оханскому МР Кинёв Евгений Евгеньевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» мая 2014г.

Предписание для исполнения получил:

Гусаров  
(подпись)



Чазова Г.П.  
(подпись)

Директор Чазова Г.П.  
(должность, фамилия, инициалы)

«08» мая 2014г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (800) 100-11-20;

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 210-45-67.