

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Дубровская средняя общеобразовательная школа»
 618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, 23
 ИНН 5946005740, КПП 594701001

л/с 20213000100 в финансовом управлении администрации Оханского муниципального района.
 р/с 40701810700001000014 в ГРКЦ БАНКА РОССИИ
 по Пермскому краю г.Пермь
 БИК 045773001

Телефон/факс: (834279) 3-62-58, e-mail: dubrschool@yandex.ru

от 19.06.2014г.

№ 80

Прокурору Оханского района
 Советнику Юстиции С.А. Лузину

Направляем информацию о выполнении мероприятий, указанных в предписаниях Роспотребнадзора и Госпожнадзора, за 2013-2014гг.

Выполнение предписания
 Роспотребнадзора № 49 от 29.03.2013г.

Предписание	Срок выполнения	Выполнение работ
1	2	3
1.Расстановку персональных компьютеров в компьютерном классе обеспечить с соблюдением гигиенических требований левостороннего естественного освещения рабочих на рабочих местах.	01.09.2013	Выполнено
2.В кабинете информатики обеспечить отделку стен материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию	01.09.2013	Выполнено
3.Обеспечить наличие учебных парт в кабинете информатики из материалов, безвредных для здоровья детей, без дефектов рабочей поверхности	01.09.2013	выполнено
4.В тамбуре на входе в здание школы отделку пола выполнить плиточным покрытием с шероховатой, не допускающей скольжения поверхностью	01.09.2013	Выполнено
5.В компьютерном классе, в кабинете домоводства устранить дефекты напольного покрытия.	01.09.2013	Выполнено
6.Обеспечить ограждение отопительных приборов в	01.09.2013	Выполнено

МБОУ «Дубровская СОШ»

учебных классах отсутствует		
7. Учебные помещения оборудованы бытовыми термометрами для контроля температурного режима	08.04.2013	выполнено
8. Обеспечить проветривание учебных помещений	08.04.2013г	Проветривание невозможно в связи с ветхостью окон. Замена окон запланирована на 2014-15 г. Гарантийное письмо Администрации Оханского района. Исх. № 125 от 25.07.13 г.
9. Унитазы в туалетах здания школы оборудовать сиденьями	08.04.2013	выполнено
10. Обеспечить учащихся мебелью в соответствии с антропометрическими данными учащихся.	08.04.2013	выполнено
11. В учреждении провести работу по подбору учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, информацию о номере парты занести в листы здоровья в классных журналах	08.04.2013	выполнено
12. В кабинете русского языка на 1 этаже скамейки заменить на стулья	01.09.2013	Сделан заказ на мебель, оплата произведена <i>Исх. № 10</i>
13. Запретить осуществление медицинской деятельности в медпункте школы до получения лицензии, принять меры к ее получению	08.04.2013	Медицинская деятельность в школе не осуществляется, прививки проводятся в участковой больнице. Кабинет не лицензирован.
14. В процедурном кабинете установить дополнительно 1 раковину для мытья инструментов	01.09.2013	выполнено
15. Организовать осмотр учащихся на педикулёз в школе в соответствии с п.п. 11.5. СанПиН 2.1.3.2630-10	08.04.2013	выполнено
16. Согласовать с ЗТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю примерное меню, в примерном меню включить информацию о номере рецептуры	04.04.2013	выполнено
17. Вести «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой формой 6 приложения СанПиН 2.4.5.2409-08, подсчет и сравнение со среднесуточными нормами	08.04.2013	выполнено

МБОУ «Дубровская СОШ»

питания проводить в конце каждой недели, или один раз в 10 дней		
18.Обеспечить наличие личных медицинских книжек у всех сотрудников	08.04.2013	выполнено
19.Устранить замечания по прохождению периодических медицинских осмотров сотрудниками	08.04.2013	выполнено
20.Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Пирожковой Н.Б., Поповой Н.Н., Мишлановой Т.А., Бессоновой Е.К.		Выполнено
21.В столярно-слесарной мастерской качественно и своевременно проводить уборку.	08.04.2013	Выполнено
22.Обеспечить прививками против гриппа всех сотрудников.	01.12.2013	Выполнено
23.В мастерской столярно-слесарной для слесарных тисков установить верстаки, слесарные тиски закрепить, обеспечить соблюдение расстояния 0,9 м между тисков, обеспечить наличие экранов предохранительных	01.09.2013	Выполнено
24.Для работы на слесарных тисках оборудовать подставки для ног	01.09.2013	Выполнено
25.В мастерской оборудовать станки предохранительными сетками и местным освещением	01.09.2013	Выполнено
26.Обеспечить наличие электрополотенца или бумажного полотенца при умывальнике в мастерской	01.09.2013	Выполнено
27.В столярно-слесарной мастерской оборудовать отдельную систему механической вытяжной вентиляции	01.09.2013	Выполнено
28.В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи оборудовать двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, столы с гигиеническим покрытием (в количестве не менее 2-х).	01.09.2013	Выполнено

холодильник		
29.Отделку стен в учебных кабинетах выполнить материалами, позволяющими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств	01.09.2013	Выполнено
30.На потолке в столярно-слесарной мастерской, кабинете домоводства, кабинете 2 класса на 2 этаже, компьютерном классе устранить отслоение и выпадение штукатурки между потолочными панелями и в местах примыкания панелей потолка к стенам.	01.09.2013	Выполнено
31.Полы в коридорах 2 и 3 этажей, кабинете химии обеспечить без щелей, дефектов	01.09.2013	Не выполнено, замена полов не произведена в связи с отсутствием средств. Работы будут выполнены в 2014-15 г. Гарантийное письмо Администрации Оханского района. Исх. № 125 от 25.07.13 г.
1.На групповой площадке подготовительной группы оборудовать теневой навес , обеспечить площадь теневых навесов в остальных группах, из расчета менее 2м2 на одного ребенка	01.09.2013	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Заявка подана в УМУ Оханского муниципального района. Исх. № 65 от 16.04.13 г. Исх. № 161 от 25.10.13 г. - УРИ ЖКХ Исх. № 102 от 17.06.13 г.
2.В спальнях группах обеспечить минимальные разрывы между кроватями в соответствии п.6.14 СанПиН 2.4.1.2660-10	08.04.2013	Выполнено
3.Отопительные приборы для поддержания оптимальных параметров температурного режима оборудовать регулируемыми кранами	01.09.2013	Смета составлена, работы будут выполнены до 31.07.14г.
4.Вентиляционные решетки на вытяжных каналах в групповой 2 младшей группы прочистить	08.04.2013	Выполнено
5.В групповых помещениях строго соблюдать режим проветривания в помещениях	08.04.2013	выполнено
6.Установить душевые на моечных ваннах для мытья посуды в буфетной старшей группы, в моечной посуды 1-й и	08.04.2013	выполнено

МБОУ «Дубровская СОШ»

2-й младшей групп.		
7.Моечные ванны в моечной посуды 1-й и 2-й младшей групп присоединить к сетям канализации с соблюдением требований санитарные норм и правил	08.04.2013	выполнено
8.Пищеблок обеспечить достаточным количеством необходимого оборудования: установить производственные столы цельнометаллические	01.09.2013	Не выполнено. Заявка подана в УМУ Оханского муниципального района. Исх. № 65 от 16.04.13 г. Исх. № 161 от 25.10.13 г. - <i>Внесено</i> УРИ ЖКХ Исх. № 102 от 17.06.13 г.
9.В буфетных групп обеспечить в инструкциях по мытью столовой посуды информацию о концентрации и объеме применяемых и дезинфицирующих средств	08.04.2013	Выполнено
10.Для персонала выделить и промаркировать отдельную посуду	08.04.2013	Выполнено
11.Чистые столовые приборы в групповых хранить в металлических кассетах	08.04.2013	выполнено
12.Обеспечить состояние ежедневного меню на основании примерного 10-дневное меню.	08.04.2013	Выполнено
13.Приготовление блюд осуществлять в строгом соответствии с технологическими картами.	08.04.2013	Выполнено
14.Строго соблюдать хранение очищенных овощей и корнеплодов	08.04.2013	Выполнено
15.Соблюдать требования по выходу готовых блюд у дошкольников	08.04.2013	Выполнено
16.Осуществлять приготовление холодных закусок из свежих овощей при условии оборудования ванны для вторичной обработки овощей, отдельного стола	08.04.2013	выполнено
17.В процедурном кабинете установить дополнительно 1 раковину	01.09.2013	выполнено
18.Обеспечить выполнение нормы питания в расчете на 1 ребенка по всем продуктам	08.04.2013	Выполнено

МБОУ «Дубровская СОШ»

19.Строго соблюдать раздельное хранение сырой и готовой продукции	08.04.2013	Выполнено
20.Не допускать использование в питании дошкольников пищевых продуктов-мясо птицы замороженное, консервированные продукты с использованием уксуса (корнишоны маринованные)	08.04.2013	выполнено
21.В питании детей в период после 1 марта не допускать использование без термической обработки овощей урожая прошлого года (капусты, репчатого лука, корнеплодов)	08.04.2013	Выполнено
22.Строго соблюдать технологию приготовления блюд, полноту вложения продуктов	08.04.2013	Выполнено
23.Запретить осуществление медицинской деятельности в структурном подразделении школы детском саду до получения лицензии, принять меры к ее получению.	08.04.2013	Выполнено

Выполнение предписания
Роспотребнадзора № 50 от 28.03.2013г.

Предписание	Срок выполнения	Выполнение работ
1	2	3
1.Привести площадь теневых навесов с соответствии с требованиями п.3.9.1.СанПиН 2.4.1.2660-10, а именно не менее 30 м2 при наполняемости группы не более 15 детей или 2м2 на одного ребёнка при наполняемости группы более 15 детей	25.10.2013	Выполнено
2.Обеспечить отделку стен и покрытие пола в производственном помещении пищеблока в соответствии с требованиями пп.5,2,,5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10, а именно стены облицевать глазурованной плиткой на высоту не менее 1,5	10.07.2013	Выполнено

МБОУ «Дубровская СОШ»

м; полы выслать керамической или мозаичной шлифованной плиткой		
3.Провести замену ветхих окон, для осуществления проветривания (п.4.13,п.14.15.СанПиН 2.4.1.2660-10)	25.10.2013	Выполнено
4.Предусмотреть объемно-планировочные решения помещения пищеблока в соответствии с требованиями п.4.23 СанПиН 2.4.1.2660-10,п.5.1. СП 2.3.6.1079-01, а именно загрузку сырых продуктов и выдача готовой пищи проводить через разные входы.	10.07.2013	Выполнено
5.Производственные помещение пищеблока не оборудовать системой приточно- вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением, электроплиту и моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, что является нарушением пп.4.4., 4.5. СП2.3.6.1079-01, п.14.4. СанПиН 2.4.1.2660-10	10.07.2013	Выполнено
6.Пищеблок оборудован производственными ваннами для мытья обработки сырых продуктов с подводкой холодной и горячей воды и канализации в соответствии с требованиями п.14.5.СанПиН 2.4.1.2660-10	10.07.2013	Выполнено
7.В месте присоединения моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды к канализации оборудовать воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифоновых устройств в соответствии с требованиями п.3.8.СП 2.3.6.1079-01, п.14.9 СанПиН 2.4.1.2660-10	10.07.2013	Выполнено

8. На пищеблоке оборудовать раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, в соответствии с требованиями п.14.8 СанПиН 2.4.1.2660-10	10.07.2013	Выполнено
9. Пищеблок оборудовать цельнометаллическими столами, обеспечить пищеблок раздельными столами для разделки мяса и курицы в соответствии с требованиями п.14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10	10.07.2013	Выполнено
10. Обеспечить проведение 1 раз в 10 дней необходимые расчеты и оценку использованного на 1 ребёнка среднесуточного набора пищевых продуктов; 1 раз в месяц подсчёт энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) в соответствии с требованиями п.16.15. СанПиН 2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
11. Обеспечить выполнение среднесуточных норм питания в расчете на 1 ребёнка по всем продуктам в соответствии с требованиями п.616.11. СанПиН 2.4.1.2660-10 (приложение б)	25.04.2013	Выполнено
12. Обеспечить подбор детской мебели с учетом антропометрических показателей (по росту детей), провести маркировку мебели в соответствии с требованиями п.п.6.5., 6.6. СанПиН 2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
13. В детском саду предусмотреть организацию 4-разового питания при 10-часовом пребывании детей в соответствии с требованиями п.16.4. СанПиН 2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
14. Строго соблюдать технологию приготовления пищи в соответствии с технологическими картами (п.16.13. СанПиН 2.4.1.2660-10)	25.04.2013	Выполнено
15. Не допускать использование запрещенного продукта_бульон,	25.04.2013	Выполнено

приготовленный на основе костей (п.15.23, приложение 6 СанПиН 2.4.1.2660-10		
16.В рационе детей обеспечить включение таких продуктов как творог, фрукты, кисломолочные напитки, в соответствии с требованиями п.16.11.СанПиН 2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
17.В учреждении обеспечить проведение искусственная С – витаминизация готовых блюд, в соответствии с требованиями п.16.14.СанПиН 2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
18.Строго соблюдать правила отбора и хранения суточных проб, а именно суточные пробы хранить не менее 48 часов, с плотно закрывающимися крышками в соответствии с требованиями п.16.18.СанПиН 2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
19.На пищеблоке в моечном отделении, в буфетных обеспечить наличие инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств, в соответствии с требованиями п.6.21 СП 2.3.6. 1079-01; п.18.9 СанПиН2.4.1.2660-10	25.04.2013	Выполнено
20.Не допускать к работе сотрудников учреждения, не привитых против гриппа, обеспечить ежегодную иммунизацию персонала против гриппа в предэпидемический период в соответствии с требованиями ст.35 ФЗ РФ от 30.03.1999г. №52, п. 20.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 , ст.5.9 ФЗ РФ от 17.09.1998г № 157, приказа от 31.01.2011 г № 51-н, п.10.2. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», п.18.9 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»	20.11.2013	Выполнено
21.Всем сотрудникам дошкольной организации обеспечить прохождение	25.04.2013г	Выполнено

<p>профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями п.20.1. СанПиН 2.4.1.2660-10, ст. 34 ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г, п.7.1. СП 3.1./3.2.1379-03, приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302-н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда»</p>		
--	--	--

Выполнение предписания Пожнадзора №10/1/1 от 17.04.2014г.

Ограждающие конструкции на кровле здания находятся в неисправном состоянии	15.07.15	Не выполнено Необходима замена кровли.
В кладовой между спортивным залом и столовой при хранении горючих материалов отсутствуют двери в противопожарном исполнении	15.07.14	Не выполнено <i>Андрей</i>
Высота в свету запасных эвакуационных выходов со 2 этажа на лестницы составляет 1,69 м. (детский сад Дуброво) 4 запасных двери	15.07.15	Не выполнено
Ступени и настилы площадок наружных металлических эвакуационных лестниц выполнены из арматуры (необходимо настилы выполнять сплошными из рифленой стали, ступени из штампованных элементов или из просечно-выпяжной стали (д/сад Дуброво)	15.07.15	Не выполнено
Высота в свету эвакуационных выходов составляет 1,75 м. (д/сад Осиновка)	15.07.15	Не выполнено
Чердачные помещения котельной	15.07.14	Не выполнено. <i>Андрей</i>

МБОУ «Дубровская СОШ»

не обработаны огнезащитным составом		
Система оповещения и управления эвакуацией в здании школы функционирует, при отключении эл.энергии в здании, менее времени необходимого для эвакуации людей из здания	15.07.14	Выполнено
В кладовой кабинета организатора на 3 эт.на лампе отсутствует стеклянный плафон, предусмотренный конструкцией светильника	15.07.14	Выполнено
В помещении библиотеки на стене не закреплена эл.проводка от распределкоробки к выключателю	15.07.14	Выполнено
В помещении кладовой в спортзале на стене не закреплена эл.проводка от распределительной коробки к выключателю	15.07.14	Выполнено
В помещении подвала на лампах отсутствует стеклянные плафоны, предусмотренные конструкцией светильника	15.07.14	Выполнено
В кладовой между спортивным залом и столовой при хранении горючих материалов отсутствуют двери в противопожарном исполнении	15.07.14	Не выполнено <i>всн</i>
В помещении на 3 эт.где производится хранение книг часть перегородки выполнена деревянной	15.07.14	Не выполнено <i>всн</i>
Система оповещения и управления эвакуацией не функционирует при отключении общего электричества (д/сад)	15.07.14	Выполнено
К зданию 3 степени огнестойкости пристроен в плотную деревянный пристрой (котельная)	15.07.14	Не выполнено <i>всн</i>

Директор школы

Г.П. Чазова