

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Дубровская средняя общеобразовательная школа»

618106, Пермский край, Оханский район, с. Дуброво, ул. Школьная, 23

ИНН 5946005740, КПП 594701001

л/с 20213000100 в финансовом управлении администрации Оханского муниципального района.

р/с 40701810 465771300347 в ГРКЦ БАНКА РОССИИ

по Пермскому краю г.Пермь

БИК 045773001

Телефон/факс: (834279) 3-62-58, e-mail: dubrschool@yandex.ru

от 28.10.2019 г.

№ 211-1

Заместителю начальника Управления
муниципальными учреждениями,
начальнику отдела образования
А.Г. Нечаевой

План-график

устранения нарушений, выявленных в ходе проверки
от 08.09.2019 требований пожарной безопасности в МБОУ «Дубровская СОШ»:

№ п/п	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Планируемые мероприятия	Срок устранения нарушения
1	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018 года) ст. 64 ч.1, 3-5.; Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	Декларация дорабатывается. Внесен перечень статей используемый при составлении декларации.	04.05.2020
2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.22	Работа по изолированию негорючими материалами проводов и кабелей запланированы на зимние каникулы 2020 года.	04.05.2020
3	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23(б)	Работы запланированы на зимние каникулы 2020 года.	04.05.2020
4	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23	Работы выполнены	01.11.2019
5	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23	Работы выполнены	01.11.2019
6	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23(к)	Работы выполнены	01.11.2019
7	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.24	В данное время заключен договор на ремонт ограждения на крыше здания.	04.05.2020
8	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст.4 ч.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Составлена смета на установку противопожарных люков.	01.07.2020

	пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.7.7		
9	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст.4 ч.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.7.7	Составлена смета на установку противопожарных люков.	01.07.2020
10	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст.4 ч.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.7.5	Окна на чердаке здания школы герметично закрыты.	01.11.2019
11	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст. 53 ч.2 п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.36	Эвакуационный выход из помещения столовой освобожден от штор.	01.11.2019
12	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.62	Заключен договор по замене дверей в столовую в пластиковом исполнении с самозакрывающимися устройствами (доводчиками).	01.07.2020
13	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.62	На двери установлен второй доводчик.	01.11.2019
14	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.7	План эвакуации установлен.	01.11.2019
15	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.55	На территории школы имеется противопожарный водоем. Школа не является собственником водоема, о чем свидетельствует выписка из реестра Оханской городской администрации.	01.07.2020
16	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.6, ГОСТ 12.4.026-2015	Все таблички с неправильными телефонными номерами пожарной охраны устранены и заменены.	01.11.2019
17	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.35	Произведен ремонт закрывающего устройства створки на дверях возле гардеробной.	01.11.2019
18	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.42 (б)	Старые выключатели устранены.	01.11.2019
19	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.42(ж)	Все горючие материалы из подвального помещения устранены.	01.11.2019

20	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 21	Проверка состояния огнезащитной обработки проведена.	01.11.2019
21	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.38	Фонари для здания школы укомплектованы в полном объеме.	01.11.2019
22	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.3	Проведена беседа на тему ПБ. Вынесено устное замечание и поставлено на контроль.	01.11.2019

Директор



Баш

И.А.Байдина