

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю
21 отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу
ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край, 617000; тел.(272) 3-03-91

Предписание № 101 / 1 / 1 .

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дубровская средняя общеобразовательная школа" ОГРН 1025902282163, ИНН 5946005740

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нытвенского муниципального района и Оханского городского округа от 04.09.2019г. № 101, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11.09.2019г. по 08.10.2019г. проведена плановая проверка начальником 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу подполковником внутренней службы Дорофеевым Андреем Николаевичем инспектором 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу лейтенантом внутренней службы Ромашовым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

Объектов по адресам: Пермский край, Оханский район, с.Дуброво, ул.Школьная, 23 (здание школы); д. Осиновка, ул. Бессонова, 10 (здание детского сада)

(наименование объекта и его адрес)

совместно с: Байдиной И.А. директор МБОУ «Дубровская» СОШ, Гавриловой Е. Н. заведующая хозяйством

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Здание школы по адресу: Пермский край, Оханский район, с.Дуброво, ул.Школьная, 23			
	Под лестничным маршем у входа в подвал допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, вещей, мебели, строительных материалов и других горючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23	04.05.2020	
	Под лестничным маршем в подвале допускается хранение вещей, мебели, строительных материалов и других горючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23	04.05.2020	
	Под лестничным маршем у главного входа допускается хранение вещей, мебели, строительных материалов и других горючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23(к)	04.05.2020	

Эвакуационный выход, ведущий из помещения столовой непосредственно наружу, завешан шторами. Не обеспечено беспрепятственное движение людей через данный эвакуационный выход.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст. 53 ч.2 п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.36	04.05.2020	
На первом этаже у входа в столовую на двери эвакуационного выхода отсутствует устройство для самозакрывания двери.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.62	04.05.2020	
На втором этаже в дверном проеме между лестничной клеткой и коридором, на двери отсутствует устройство для самозакрывания двери.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.62	04.05.2020	
На объекте защиты не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.7	04.05.2020	
Неверно указан номер телефона вызова пожарной охраны. Указан – 010. В соответствии с приложением N 7 к Российской системе и плану нумерации, утвержденной приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 апреля 2017 года N 205, служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях – номер 101.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.6, ГОСТ 12.4.026-2015	04.05.2020	
Не открывается вторая створка двери эвакуационного выхода. возле гардероба.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.35	04.05.2020	
В помещении электрощитовой в подвале складированы горючие материалы.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.42(ж)	04.05.2020	
Руководителем организации обеспечено наличие исправных электрических фонарей не в полном объеме – всего 3 шт. Из расчета 1 фонарь на 50 человек. Обучающихся 164 чел.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.38	04.05.2020	
Вахтер Фролова Марина Владимировна требований пожарной безопасности не знает, инструктаж не проводили.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.3	04.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу

« 08 » _____ 10 _____ 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Бай

(подпись)

« 08 » _____ 10 _____ 2019 г.



А.Н.Дорофеев

(подпись)

М.Л.И.

Байдина И.А., директор МБОУ «Дубровская СОШ»
(должность, фамилия, инициалы)

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю - +7(342) 258-40-02
«Телефон доверия» Центрального регионального центра - +7(499) 449-89-89
Единый «телефона доверия МЧС России» - +7(495) 400-99-99

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю
 21 отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу
 ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край, 617000; тел.(272) 3-03-91

Предписание № 101 / 1 / 2 .
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дубровская средняя общеобразовательная школа" ОГРН 1025902282163, ИНН 5946005740

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нытвенского муниципального района и Оханского городского округа от 04.09.2019г. № 101, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11.09.2019г. по 08.10.2019г. проведена плановая проверка

начальником 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу подполковником внутренней службы Дорофеевым Андреем Николаевичем

инспектором 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу лейтенантом внутренней службы Ромашовым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

Объектов по адресам: Пермский край, Оханский район, с.Дуброво, ул.Школьная, 23 (здание школы); д. Осиновка, ул. Бессонова, 10 (здание детского сада)

(наименование объекта и его адрес)

совместно с: Байдиной И.А. директор МБОУ «Дубровская» СОШ, Гавриловой Е. Н. заведующая хозяйством

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Здание школы по адресу: Пермский край, Оханский район, с.Дуброво, ул.Школьная, 23			
	Декларация пожарной безопасности не переработана, отсутствует перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых выполнены для соответствующего объекта защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018 года) ст. 64 ч.1, 3-5.; Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	27.07.2020	
	В подвальном помещении электрощитовой не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными электрическими проводами, кабелями.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.22	27.07.2020	
	В подвальном помещении напротив помещения электрощитовой не проведены работы по заделке	Правила противопожарного режима в Российской Федерации,	27.07.2020	

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград технологическими коммуникациями.	утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.23(б)		
Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.24	27.07.2020	
Дверь люка, ведущего на чердак, расположенного на лестничной клетке в северной части здания выполнена из металла. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст.4 ч.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.7.7	27.07.2020	
Дверь люка, ведущего на чердак, расположенного на лестничной клетке в южной части здания выполнена из металла. В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст.4 ч.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.7.7	27.07.2020	
На чердаке здания предусмотрены выходы на кровлю через окна, на которых отсутствует остекление.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) ст.4 ч.3. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.7.5	27.07.2020	
Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения. В отношении пожарного водоема, расположенного на территории объекта защиты не установлена форма собственности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п.55	27.07.2020	
В тамбуре эвакуационного выхода на 1-м этаже используются 2 выключателя света с повреждениями.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 п.42 (б)	27.07.2020	
Ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянной обрешетки кровли не проводится. Отсутствует ежегодный акт о проверке огнезащитной обработки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 21	27.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 21 ОНПР по Нытвенскому муниципальному району и Оханскому городскому округу

« 08 » 10 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Бай
(подпись)

« 08 » 10 2019 г.



А.Н.Дорофеев

(подпись)

И.И.П.

Байдина И.А., директор МБОУ «Дубровская СОШ»
(должность, фамилия, инициалы)

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю - +7(342) 258-40-02
«Телефон доверия» Центрального регионального центра - +7(499) 449-89-89
Единый «телефона доверия МЧС России» - +7(495) 400-99-99